160008220361

(2016) 国认监认字（089）号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

报告编号： 2019WT0347
Report No.:

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称： 变频器
Name of products:

型号规格： AVF5-110G
Type Specification:

委托人： 南京奥博电气有限公司
Consign Unit:

检验类别： 型式试验
Kind of test:

国家电控配电设备质量监督检验中心
China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)
天津天传电控设备检测有限公司
Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.

检 验 报 告

报告编号：2019WT0347　　第 1 页　共 27 页

产品名称	变频器			商标	/
型号规格	AVF5-110G			检验类别	型式试验
主要技术数据	额定输入电压：380V；额定输出电流：210A；额定功率：110kW；输出频率：0～600Hz。				
委托单位	南京奥博电气有限公司				
委托单位地址	南京民族工业集中区（六合区竹镇工业开发区竹丰路 15 号）				
生产单位	南京奥博电气有限公司				
生产单位地址	南京民族工业集中区（六合区竹镇工业开发区竹丰路 15 号）				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	杨兆军	样品数量	1 台	到样日期	2019 年 05 月 24 日
样品编号	2019WG0382	样品状态	正常	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T 12668.2-2002/IEC61800-2:1998《调速电气传动系统 第 2 部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》、GB/T 12668.3-2012 /IEC61800-3:2004《调速电气传动系统 第 3 部分：电磁兼容性要求》、GB/T 30844.1-2014《1kV 及以下通用变频调速设备 第 1 部分：技术条件》				
检验日期	2019 年 06 月 10 日 至 2019 年 07 月 02 日				
检验结论	经 12 项试验验证，测试结果均符合检验依据的要求，试验合格。 签发日期：2019 年 07 月 02 日				
备注	/				

主检：　　审核：　　签发：