



消防产品认证证书

证书编号: Z2020081806004461

认证委托人: 上海创安特种门业有限公司

地 址: 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分3544室

生 产 者: 上海创安特种门业有限公司

地 址: 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分3544室

生产企业: 上海创安特种门业有限公司海门分公司

地 址: 江苏省南通市海门市包场镇海门港新区粤海路219号

产品名称: 钢质隔热防火窗

认证单元: GFC 1515-D-A1.50(甲级)

内含: GFC 1515-D-A1.50(甲级) (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 16809-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-09-16

发(换)证日期: 2025年08月06日 有效期至: 2030年08月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





180021114166



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



(2018)国认监认字(784)号



检 验 报 告

No. (2020)GJCXF-XT1388

认 证 委 托 人：上海创安特种门业有限公司

产 品 型 号 名 称：GFC 1515-D-A1.50 (甲级)
钢 质 隔 热 防 火 窗

检 验 类 别：型式试验

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)



国家消防产品质量监督检验中心(江苏)


检 验 报 告

No. (2020)GJCXF-XT1388

共 4 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火窗	型号	GFC 1515-D-A1.50 (甲级)
认证委托人	上海创安特种门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海创安特种门业有限公司	生产日期	2020年4月
生产企业	上海创安特种门业有限公司海门分公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2樘	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2020年5月11日
检验依据	GB 16809-2008《防火窗》；CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经检验检测，所检项目符合GB 16809-2008标准CCCF-CPRZ-18:2019规定的要求，检验检测结论为合格。</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期： 2020 年 7 月 9 日</p> </div>		
备注	——		


批准: 赵心怡



审核: 徐晶晶



编制: 汤振豪



国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCFX-XT1388

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论	
1	防火玻璃厚度允许偏差		mm	7.1.2 8.3	-1.5~1.5	0.5	合格	
2	尺寸偏差	窗框高度偏差	mm	7.1.3 8.5	-3.0~3.0	1.4	合格	
		窗框宽度偏差	mm	7.1.3 8.5	-3.0~3.0	1.5	合格	
		窗框厚度偏差	mm	7.1.3 8.5	-2.0~2.0	0.6	合格	
		窗框槽口的两对角线长度差	mm	7.1.3 8.5	≤4.0	1.1	合格	
3	耐火性能 A1.50 (甲级)	耐火隔热性	耐火隔热性	h	7.1.6 8.13	≥1.50	>1.50	合格
			试件背火面平均温升	℃	7.1.6 8.14	≤140	80	合格
			试件背火面任一点最高温升	℃	7.1.6 8.15	≤180	141	合格
		耐火完整性	耐火完整性	h	7.1.6 8.13	≥1.50	>1.50	合格
			背火面出现火焰情况	—	7.1.6 8.14	背火面不出现窜火并持续达10s以上。	背火面未出现火焰。	合格
			棉垫试验	—	7.1.6 8.15	棉垫未被点燃。	棉垫未被点燃。	合格
			Φ6mm缝隙探棒试验	—	7.1.6 8.16	不可穿过缝隙进入试验炉内,并沿缝隙长度方向移动不小于150mm。	试件背火面未出现贯通至试验炉内的间隙。	合格
		备注	1. 耐火试验时试件垂直安装; 2. 耐火试验时间: 1.50h。					



国家消防产品质量监督检验中心(江苏) 检 验 报 告

No. (2020) GJCXF - XT1388

共 4 页 第 3 页

产品图片



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火窗

型号规格: GFC 1515-D-A1.50 (甲级)

生产者: 上海创安特种门业有限公司

生产企业: 上海创安特种门业有限公司海门分公司

二、关键原材料:

启闭控制装置名称、规格型号、生产单位: /

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

一致性检查结论: 符合。



