



消防产品认证证书

证书编号：Z2020081806004459

认证委托人：上海创安特种门业有限公司

地 址：上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分3544室

生 产 者：上海创安特种门业有限公司

地 址：上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分3544室

生产企业：上海创安特种门业有限公司海门分公司

地 址：江苏省南通市海门市包场镇海门港新区粤海路219号

产品名称：其他材质隔热防火门

认证单元：QTFM-1124-bdk5 A1.50（甲级）-1

内含：QTFM-1124-bdk5 A1.50（甲级）-1（主型）

QTFM-0818-bd5 A1.50（甲级）-1

QTFM-0821-bd5 A1.50（甲级）-1

QTFM-0824-bd5 A1.50（甲级）-1

QTFM-1118-bd5 A1.50（甲级）-1

产品认证实施规则：CCCF-CPRZ-18：2019

产品认证基本模式：型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准：GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18：2019的要求，特发此证。

首次发证日期：2020-09-16

发（换）证日期：2025年08月06日 有效期至：2030年08月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





消防产品认证证书

附件： (1/2)

证书编号： Z2020081806004459

产品名称： 其他材质隔热防火门

认证单元： QTFM-1124-bdk5 A1.50 (甲级) -1

内含： QTFM-1121-bd5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1124-bd5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0818-bdk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0821-bdk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0824-bdk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1118-bdk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1121-bdk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0818-d5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0821-d5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0824-d5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1118-d5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1121-d5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1124-d5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0818-dk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-0821-dk5 A1.50(甲级)-1

注：此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





消防产品认证证书

附件： (2/2)

证书编号： Z2020081806004459

产品名称： 其他材质隔热防火门

认证单元： QTFM-1124-bdk5 A1.50 (甲级) -1

内含： QTFM-0824-dk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1118-dk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1121-dk5 A1.50(甲级)-1

QTFM-1124-dk5 A1.50(甲级)-1

注： 此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心





180021114166



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



(2018)国认监认字(784)号



检 验 报 告

No. (2020)GJCXF-XT1395



认 证 委 托 人：上海创安特种门业有限公司

产 品 型 号 名 称：QTFM-1124-bdk5 A1.50 (甲级) -1
其他材质隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检 验 报 告

No. (2020)GJCXF-XT1395

共 6 页 第 1 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型号	QTFM-1124-bdk5 A1.50 (甲级) -1
认证委托人	上海创安特种门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海创安特种门业有限公司	生产日期	2020年4月
生产企业	上海创安特种门业有限公司海门分公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2樘	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2020年5月11日
检验依据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经检验检测，所检项目符合GB 12955-2008标准和CCCF-CPRZ-18: 2019规定的要求，检验检测结论为合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2020年 月 14日</p> </div>		
备注	——		

批准: 赵心怡

赵心怡

审核: 徐晶晶

徐晶晶

编制: 汤振豪

汤振豪

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCXF-XT1395

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度	门扇面板	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 0.8	0.8	合格
		门框板	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 1.2	1.5	合格
		铰链板	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 3.0	3.0	合格
		带螺孔的加固件	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 3.0	3.0	合格
2	尺寸极限偏差	门扇高度偏差	mm	5.6 6.7.1	-2~2	1	合格
		门扇宽度偏差	mm	5.6 6.7.2	-2~2	1	合格
		门扇厚度偏差	mm	5.6 6.7.3	-1~2	1	合格
		门框内裁口高度偏差	mm	5.6 6.7.4	-3~3	1	合格
		门框内裁口宽度偏差	mm	5.6 6.7.5	-2~2	1	合格
		门框侧壁宽度偏差	mm	5.6 6.7.6	-2~2	1	合格
3	配合公差	门扇与门框的搭接尺寸	mm	5.8.1 6.9.1	≥ 12	12	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙	mm	5.8.2.1 6.9.2	≤ 2	2	合格
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙	mm	5.8.2.2 6.9.2	≤ 2	设有盖缝板。 。	合格

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCXF-XT1395

共 6 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论	
3	配合公差	门扇与上框的配合活动间隙	mm	5.8.2.3 6.9.2	≤3	2	合格	
		门扇与下框或地面的活动间隙	mm	5.8.2.5 6.9.2	≤9	5	合格	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙	mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	1	合格	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙	mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	1	合格	
		门扇与门框上框的贴合面间隙	mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	1	合格	
		门扇与门框的平面高低差	mm	5.8.3 6.9.4	≤1	1	合格	
4	灵活性	启闭灵活性	—	5.9.1 6.10.1	防火门应启闭灵活、无卡阻现象。	防火门启闭灵活、无卡阻现象。	合格	
		门扇开启力	N	5.9.2 6.10.2	≤80	61	合格	
5	可靠性		—	5.10 6.11	在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	防火门无松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	合格	
6	耐火性能 A1.50 (甲级)	耐火隔热性	耐火隔热性	h	5.11 6.12	≥1.50	>1.50	合格
			背火表面(门扇)平均温升	℃	5.11 6.12	≤140	95	
			背火表面(除门框外)最高温升	℃	5.11 6.12	≤180	115	

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCXF-XT1395

共 6 页 第 4 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论	
6	耐火性能 A1.50 (甲级)	耐火隔热性	门框背火表面最高温升	℃	5.11 6.12	≤360	258	合格
		耐火完整性	耐火完整性	h	5.11 6.12	≥1.50	>1.50	合格
			背火面出现火焰情况	——	5.11 6.12	背火面不出现持续时间超过10s的火焰。	背火面未出现火焰。	
			棉垫试验	——	5.11 6.12	棉垫未被点燃。	棉垫未被点燃。	
			Φ6mm缝隙探棒试验	——	5.11 6.12	不可穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm长度。	Φ6mm缝隙探棒未穿过试件进入炉内。	
			Φ25mm缝隙探棒试验	——	5.11 6.12	不可穿过试件进入炉内。		
备注	耐火试验时间: 1.50h。							


国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验报告

No. (2020) GJCF - XT1395

共 6 页第 5 页

产品图片



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门

型号规格: QTFM-1124-bdk5A1.50 (甲级) -1

生产者: 上海创安特种门业有限公司

生产企业: 上海创安特种门业有限公司海门分公司

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:

氧化镁防火门芯板、密度为: $(400 \pm 40) \text{ kg/m}^3$, 烘干前实测密度 423 kg/m^3 , 烘干后实测密度 405 kg/m^3 、江阴市中华空调配件有限公司。

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

一致性检查结论: 符合。

