



检测报告

报告编号 A2260064929101001C

第 1 页 共 4 页

报告抬头公司名称 北京圣诺亚科技发展有限公司
地 址 北京市通州区梨园镇土桥 PLUS 文创园 2 号楼 502 室

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 拼板胶
样品接收日期 2026.01.22
样品检测日期 2026.01.22-2026.01.28

测试内容:

根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

检测结论

所检项目的检测结果满足 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量中水基型-聚乙酸乙烯酯胶粘剂的限值要求。



吴树强

日 期

2026.01.28

吴树强
授权签字人

No. R375303761

江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

检测报告

报告编号 A2260064929101001C

第 2 页 共 4 页

测试摘要:

测试要求

- GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
- 总挥发性有机物
 - 游离甲醛

测试结果

符合
符合

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。

*****详细结果, 请见下页*****



检测报告

报告编号 A2260064929101001C

第 3 页 共 4 页

GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量**▼总挥发性有机物**

测试方法: GB 18583-2008 附录 F; 测试仪器: 鼓风干燥箱、电子天平、GC-TCD\卡尔费休水分仪

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
总挥发性有机物	7	2	≤110	g/L

▼游离甲醛

测试方法: GB 18583-2008 附录 A; 测试仪器: UV-Vis

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
游离甲醛	N.D.	0.05	≤1.0	g/kg

备注:

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限)
- 根据客户声明, 送测产品为水基型-聚乙酸乙烯酯胶粘剂。

样品/部位描述

序号	CTI 样品 ID	描述
1	001	白色胶水




检测报告

报告编号 A2260064929101001C

第 4 页 共 4 页

样品图片



声明:

1. 本报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供,申请者应对其真实性负责,CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 除非另有说明,报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受 (w=0) 二元判定规则进行符合性判定;
5. 未经 CTI 书面同意,不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***

有限公司